

Veröffentlichung gemäß § 17 (2) 2 Strom- NZV für Betreiber von Elektrizitätsverteilnetzen

Stand: 31.12.2020

| | |
|---|--------------|
| Zeitliche Jahreshöchstlast [Strom-NZV §17(2) 1.] | |
| Mittelspannung - Netz | 5,5 MW |
| Umspannung – Mittelspannung / Niederspannung | 4,8 MW |
| Niederspannung - Netz | 4,3 MW |
| Netzverluste [Strom-NZV §17(2) 2.] | |
| Mittelspannung - Netz | 329 MWh |
| Umspannung – Mittelspannung / Niederspannung | 406 MWh |
| Niederspannung - Netz | 1.202 MWh |
| Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden [Strom-NZV §17(2) 3.] | |
| Niederspannung - Netz | 3,8 MW |
| Summenlast der Netzverluste [Strom-NZV §17(2) 3.] | |
| Mittelspannung - Netz | 169 kW |
| Umspannung – Mittelspannung / Niederspannung | 117 kW |
| Niederspannung - Netz | 411 kW |
| Angaben zum vorgelagerten Netz [Strom-NZV §17(2) 5.] | |
| Höchstentnahmelast | 4,3 MW |
| Bezug | 8.368 MWh |
| Summe der Einspeisungen je Netz- und Umspannebene (nach EEG/KWK-G) [Strom-NZV §17(2) 6.] | |
| Mittelspannung – Netz | 12.154 MWh |
| Umspannung – Mittelspannung / Niederspannung | 9.529 MWh |
| Niederspannung - Netz | 2.309 MWh |
| Menge und Preise der Verlustenergie [Strom-NZV §17(2) 7.] | |
| Gesamt – Netz | |
| Jahresarbeit | 1.938 MWh |
| Beschaffungskosten | 5,25 ct/kWh |
| Kosten –gesamt (netto) | 101.745,00 € |