

# Bescheinigung

über die energetische Bewertung der Fernwärme nach FW 309-1 für das

## Fernwärmenetz Grevesmühlen der Stadtwerke Grevesmühlen GmbH

Die Bewertung ist nach AGFW Arbeitsblatt FW 309 Teil 1 durchgeführt worden und basiert auf Historische Daten, die im Zertifizierungsbericht<sup>1</sup> im Einzelnen ausgeführt werden.

Primärenergiefaktor $f_{P,FW}$ :	0,25
Anteil der in Kraft-Wärme-Kopplung erzeugten Wärme:	79,9%
Anteil an Wärme aus Umweltenergien:	48,5%

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 01. Oktober 2031.

Leck, 01.10.21

Ort, Datum

H. Thomsen

Dipl.-Ing. Helge Thomsen  
Geprüfter Gutachter AGFW  
 $f_P$ -Gutachter-Nr. FW-609-259

<sup>1</sup> Kurzbericht - Zertifizierung des Primärenergiefaktors nach FW 309 Teil 1 für das Fernwärmenetz Grevesmühlen der Stadtwerke Grevesmühlen GmbH